

«УТВЕРЖДАЮ»
 Технический директор
 ООО «Тимсервис»
 « ____ » _____ 2022г.

Н.Л. Маер



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 котельная м/р «Левшино» ул. Делегатская, 34
 с 20.06.2022 по 04.07.2022

№ п/п	Наименование работ	числа месяца																примечание	
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4			
1	Остановка котельной, расхолаживание котла	■																	
2	Снятие приборов КИП и А для Госповерки	■																	74 шт.
4	Замена запорной арматуры Ду 200, 250.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	12 шт.
5	Промывка теплообменников					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3 шт.
6	Ревизия и ремонт запорной арматуры Ду 20 - Ду 300									■	■	■	■	■	■	■	■	■	126 шт
7	Чистка фильтров										■	■	■	■	■	■	■	■	5 шт
8	Осмотр и чистка котлов и газоходов котлов											■	■	■	■	■	■	■	3 шт.
9	Ревизия взрывных клапанов на газоходе													■	■	■	■	■	6 шт
10	Покраска внутренних трубопроводов	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
11	Очистка приемков дымовых труб	■																	2 шт
13	Гидравлическое испытание внутреннего контура теплосети и контура котлов.															■	■	■	

14	Проведение ТО электроприводов насосов и ЩУ																		13 шт.
15	Техническое обслуживание ЩО, ЩР, ВРУ																		
16	Установка приборов КИП и А после Госповерки																		74 шт
17	Заполнение внутреннего и наружного сетевого контура																		

Пуск котельной в 12.⁰⁰ 04.07.2022 года

Начальник котельной:



Рогозин А.Ю.

Согласовано

